

| | |
|--|--------------------------------|
| | Препис - извлечение |
| | От Протокол № 35/26.07.2022 г. |
| | На Общински съвет Монтана |

08-01-197/12.07.2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на частично изменение на одобрен и влязъл в сила проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за водопровод ф90 - ПЕВП за хранване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.27.829 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана, местност Велина бабка.

Решение № 770

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на територията

Общински съвет Монтана

Реши:

1. Разрешава на Драгомир *** Иванов, с адрес гр. София, да възложи изготвяне на частично изменение на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за водопроводно отклонение ф90 - ПЕВП за хранване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.27.829 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана, местност Велина бабка, през ПИ с идентификатор 48489.27.250. Трасето се променя, като се намалява дължината му в ПИ 48489.27.254 и преминава през ПИ 48489.27.250 с дължина 8,5 м.

2. Одобрява приложеното задание.

Проектът да се изработи в обхват: ПИ с идентификатори 48489.27.250, 48489.27.254 и 48489.27.596.по КК на гр. Монтана, местност Велина бабка, в съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, и с обем и съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със заинтересованите централни и териториални администрации, и със специализираните контролни органи.

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

Забележка: Решението се прие с 29 гласа "за" 0 "против" и 0 "въздържал се"

Председател:.....

/инж. Иво Иванов/