



Док. №70-00-1559 от 29.10.2019 г.

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** *Искане за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на „Младежки дом“ (ПИ с идентификатор 48489.7.1 по КК на гр. Монтана) – сграда, околно пространство“.*

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане и на основание чл. 180 от ЗОП предоставям следните писмени разяснения:

**Въпрос 1:** Моля да разтълкувате следните позиции за видове СМР от предоставената ни количествена сметка:

### **От раздел III. Вентилационни и климатични инсталации**

1. джук ја амивна термодинамична рикумирацин и и вградена компресорно-кондензаторна група, за външен монтаж, комплектувана от: филтри клас E1165ел.нагревател за предварит.подгрев, пласти нчат топлообменник, 2бр.вентилатори с  $V_h=4'600m^3/4$   $H=300Pa$  ,  $V_{cm}=4600m^3/4$   $H=280Pa$ ,  $Q_{ai}=29kW$ ,  $Q_{oT}\sim 33kW$   $tN=15$ ,  $6kW/400V$   $G\sim 735Kr$ ,  $n>KP-2$  броя

### **От раздел IV. Вентилация за отдимяване**

1. Димоотвеждащ покривен люк / по "Hexadome" тип: "Hexasteel MOP -StandarFV. с ел.задвижване  $bl=150W/230V$  паямрпи- 1900/1  $\varnothing 00mm$

### **От раздел външни вик връзки**

3. Тротоарен спирателен кран 2ЛЛ

Също за поз. 7 и 8 От раздел ДРУГИ

10. Юддръжка на зелени млици и включени миливане през амивен мериид, косене, плевене, торене за цъфтящи и листнодекоративни растения, торене тревни масиви, окопаване, окантване, рязане на растителни видове и оформяне на масиви, зазимяване и отзимяване, растителна защита, извозване на растителен отпадък

**Отговор:** Допуснати са технически грешки. Текстове от позициите по Количествено стойностна сметка следва да се четат:

**От раздел III. Вентилационни и климатични инсталации**

1. Блок за активна термодинамична рекуперация и с вградена компресорно-кондензаторна група, за външен монтаж, комплектована от: филтри клас EU6, ел.нагревател за предварително подгряване, пластинчат топлообменник, 2 бр. вентилатори с  $V_n=4600\text{м}^3/\text{ч}$   $H=300\text{Pa}$ ,  $V_{cm}=4600\text{м}^3/\text{ч}$   $H=280\text{Pa}$ ,  $Q_{xl}=29\text{kW}$ ,  $Q_{ot}=33\text{kW}$ ,  $N=15,6\text{kW}/400\text{V}$ ,  $G=735\text{кг}$ , ПЖР-2 броя

**От раздел IV. Вентилация за отдимяване**

1. Димоотвеждащ покривен люк / по "Hexadome" тип: "Hexasteel MOP - Standart"/, с ел.задвижване  $N=150\text{W}/230\text{V}$ , размери:1200/1200мм

**От раздел външни вик връзки**

3. Тротоарен спирателен кран 2” (тоест два цола), както и за позиции 7 и 8

**От раздел ДРУГИ**

10. Поддръжка на зелени площи с включено поливане през активен период, косене, плевене, торене за цъфтящи и листодекоративни растения, торене тревни масиви, окопаване, окантване, рязане на растителни видове и оформяне на масиви, зазимяване и отзимяване, растителна защита, извозване на растителен отпадък

**Въпрос 2:** Във връзка с даване коректна цена за платформа за лица в неравностойно положение, моля да ни предоставите чертежи на разпределение на 1 и 2 етажи, където се вижда разположението на съоръжението.

В много от видове СМР се изисква цена по спецификация /номерация/ на дограмата, каквато липсва в предоставената документация.

**Отговор:** Възложителя е прикачил към предоставената документация на обществената поръчка проекта по част Архитектура за обект: „Основен ремонт на „Младежки дом” (ПИ с идентификатор 48489.7.1 по КК на гр. Монтана) – сграда, околно пространство“.

Вр. И. Д. КМЕТ:

\*

/ТИХОМИР АНТОНОВ/  
Заповед №2150 от 22.09.2019 г.

\* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.