

ОБЩИНА



МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул. "Извора" 1, тел: (096) 300400, факс: 300431, E-mail: montana@montana.bg

ДО Всички
участници



ОТНОСНО: Постъпили въпроси във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана, предоставям на Вашето внимание следните разяснения:

Въпрос: В приложената количествена сметка за обект: Подмяна па водопроводни клонове (с ф<160мм) по трасето на канализационните клонове и новата канализация (със сигнатура на файла 08 KS VODA):

1. В sheet ВК_65 е записано Подобект: Водопроводен клон ВК66, Моля прецизирайте кой водопроводния клон 65 или 66?

2. В Подобект: Водопроводен клон ВК60, в Монтажна част, позиция № 10, с количество 2 бр, записано „ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОСТАВКА И МОНТАЖ", Моля да прецизирате и уточните наименованието на позицията?

3. В Подобект: Водопроводен клон ВК83, в Монтажна част, позиция № 5, с количество 1 бр. записано „ДОСТАВКА И МОНТАЖ". Моля да прецизирате и уточните наименованието на позицията?

Отговор: 1. Водопроводен клон 66 няма - написаното е техническа грешка и да се чете "Подобект: Водопроводен клон ВК65";

2. На водопроводен клон 60, позиция № 10 от Монтажната част да се чете "ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЖАРЕН ХИДРАНТ НАДЗЕМЕН DN80"

3. На водопроводен клон 83, позиция № 5 от Монтажната част да се чете "ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК РЕНД DN 75 - 1MPa"

Въпрос: От така приложения Проект за възстановяване на пътните настилки в град Монтана строителство на В и К мрежи, част Пътна не става ясно коя улица с какъв клас на натоварване и настилка е (каква е съответно категорията на движение - много тежко, тежко, средно и леко). Във всички обекти (сигнатури на файлове 01 KS МК, 02 KS IZ, 03 KS PR, 04 KS MC, 06 KS SC, 07 К MLADOST и 08 KS VODA) позицията „РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН ПЛАСТ ТРОШЕН КАМЪК" е посочена с единична мярка м2, без да е указана дебелината. Моля да уточните каква е дебелината?

Отговор: За улици III и четвърти клас IV дебелината на пласта за позиция "РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН ПЛАСТ ТРОШЕН КАМЪК" е 45 см а за улици от V клас е 47 см. Тава е посочено и проекта по част "Пътна" както на напречните

разрези на чертежите. Да се приеме че дебелината на тази позиция е 47 см тъйкато повечето второстепенни улици на града са V клас.

Въпрос: Съгласно приложения чертеж към Част В и К, раздел Детайли за Типово канализационно отклонение дължината на СКО е 8 м.л. Моля да потвърдите, че всички СКО са с дължина 8 м.л.?

Отговор: Средната дължина на СКО е приета от проектанта за 8 м. Да се остосностява съгласно типовия детайл.

Въпрос: В приложената количествена сметка за обект: Подмяна на вътрешна канализационна мрежа централната част на града (със сигнатура на файла 06 KS SC):

1. В подобект; Подмяна на връзките на същ. УО (180 бр,) с подменена канализация, моля да потвърдите, че единичната мярка на позиции №14, 15 и 16 не е м.л., а брой.

2. В подобект: Канализационен профил Пр, 23а, моля да прецизирате количеството 102,59 бр, за по № 40 „Сградно отклонение с двуслойни гофрирани РЕНД тръби SN 8, DN OD 200 мм“.

Отговор: 1. Да единицата мярка на позиции 14, 15 и 16 на количествената сметка на този подобект да се счита за "бр."

2. Количеството на поз.№40 от сметката на Канализационен профил №23а е 4 бр. Направена е техническа грешка като е записан не броят на канализационните отклонения а дължината на клона.

Въпрос: Моля за Вашето потвърждение, че Възложителя ще приеме за достатъчно в Приложение 1 след информацията относно ръководните и техническите лица за изпълнение на поръчката, да се попълни само общ брой изпълнителския състав, който е съгласно линейния график, както и дали са собствени или наети лица, без да е необходимо поименно изброяване на всяко от тях.

Отговор: Данни за изпълнителския състав за изпълнение на поръчката (брой собствени и наети работници и тяхната квалификация) се попълват в Декларация – Приложение № 11 след информацията относно ръководните и техническите лица за изпълнение на поръчката. Възложителят ще приеме за достатъчно, ако информацията относно изпълнителския състав бъде представена като брой изпълнителски състав с определена квалификация и уточнението, дали са собствени или наети лица, например:

- строителни работници с квалификация „монтажник ВиК мрежи” – X бр. собствени и У броя наети лица
- заварчици - X бр. собствени и У броя наети лица.

С уважение:
ЗЛАТКО ЖИВКОВ
Кмет на община Монтана

