

ОБЩИНА



МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул. "Извора" 1, тел: (096) 300400, факс: 300431, E-mail: montana@montana.bg

ДО Всички участници

ОБЩИНА МОНТАНА
Център за услуги и информация на граждани
Директорство "ТУС", тел. 096/300 265
www.montana.bg, e-mail: montana@montana.bg

70-00-2676/20.12.12

ОТНОСНО: Постъпили въпроси във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси от 17.12.2012г. относно открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана, предоставям на Вашето внимание следните разяснения:

Въпрос: Съгласно приложените инвестиционни проекти и количествени сметки, подмяната на канализационната мрежа и изграждането нови канализационни клонове и колектори включва еднакви основни видове работи, както следва: изкоп в земни почви, изкоп в скални почви, засипване на изкопа, плътно укрепване и разкрепване на изкопа, доставка, полагане и уплътняване на трешляк, превоз и натоварване на земни и скални почви, улични ревизионни шахти, доставка и монтаж на тръбни канали, рязане и възстановяване на трошенокаменна и асфалтова настилка.

Тъй като има зададени вече въпроси от други участници, но в отговорите на възложителя е цитиран отново текста от документацията, т.е. не са дадени ясни разяснения, то моля за ясен и еднозначен отговор, ще приеме ли възложителя като опит изпълнени договори за рехабилитация и/или реконструкция и/или подмяна и/или изграждане на водопроводни и канализационни клонове, включително посредством прилагане на безизкопни технологии с дължини, посочените в документацията?

Отговор: Тъй като по същество изпълнението на СМР по рехабилитация и/или реконструкция и/или подмяна и/или изграждане на водопроводни и канализационни клонове, включително посредством прилагане на безизкопни технологии, доказва опит в изпълнението на обекти, сходни с обекта на поръчката, то Възложителя ще приеме договори за изпълнението на рехабилитация и/или реконструкция и/или ново изграждане на водопроводни и канализационни мрежи с дължина, посочена в Документацията.

Въпрос: След запознаване с предоставената ни тръжна документация за участие в обществената поръчка за горесцитирания обект, считаме че обема на количествените сметки и линейния график е голям, а срока за подготовка на офертата е недостатъчен.

Моля, на основание чл.27а от ЗОП, обявения срок за подаване на оферти да бъде удължен с 30 /тридесет/ дни.

Отговор: Поради постъпили искания за удължаване на срока за подаване на оферти и големият обем на тръжната документация, както и с цел осигуряване на възможност за изготвяне на оферти отговарящи на изискванията на Възложителя и на основание чл. 27а, ал. 8, т.1 от ЗОП срока за получаване на оферти е удължен до 15.00 часа на 22.01.2013г. Дата за отваряне на офертите: 11,00 часа на 23.01.2013г. Определят се следните дати за оглед на място: 09.01.2013г. и 16.01.2013г.

С уважение:
ЗЛАТКО ЖИВКОВ
Кмет на община Монтана

