



ДО УЧАСТНИЦИТЕ
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
**„Въвеждане на енергоспестяващи мерки за
детска ясла №4 гр. Монтана”**

ОТНОСНО: *Постъпили официални запитвания и искане за разяснение и пояснение по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №4 гр. Монтана”*

Във връзка с постъпили запитвания и искане за пояснение по документацията за участие в процедура за възлагане на горесцитираната обществена поръчка и на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви предоставяме следните допълнителни разяснения по документацията за участие, както следва по реда на постъпване:

ВЪПРОС 1:

от Обявлението

„П. 3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката: **Продължителност в дни 180”**

от документацията

„ I Общи условия

2. Описание на обществената поръчка

2.2. Участниците следва да посочат срок за изпълнение на поръчката в своето Техническо предложение, представено в офертата. Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава указания от възложителя в документацията за участие, а именно:

Срок за изпълнение на поръчката за - **не повече от 90 (деветдесет) календарни дни**

Моля да уточните срока за изпълнение на поръчката.

ОТГОВОР:

Допусната е техническа грешка в Обявлението. Срока за изпълнение на поръчката е **не повече от 90 (деветдесет) календарни дни.**

ВЪПРОС 2:

от Обявлението

„III. 1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката III. 1.1) Изискуеми депозити и гаранции

.....или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на

тези по приложения в документацията примерен образец на Банкова гаранция за участие /Образец № 13/"

от образци

„Образец № 13 - ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП"

от документацията

„ III Гаранция за участие

14. Условия, размер и начин на плащане

14.3. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка, включително да е изписало за коя позиция се отнася. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които тя може да се усвои, а именно, ако участникът:

оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. "

В обявлението е посочено, че е предоставен образец на банковата гаранция /Образец № 13/. В образците към документацията за участие под Образец № 13 е „ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП".

Моля да уточните ще предоставите ли образец на банковата гаранция или участниците могат да представят банкова гаранция, като се съобразят с условията посочени в документацията за участие.

ОТГОВОР:

Участника следва да представи банкова гаранция, като се съобрази с условията посочени в документацията за участие.

ВЪПРОС 3:

В характеристиките на основните материали посочени в техническо предложение - Образец № 2 за материал:

"Външна топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS с коефициент на топлопроводност – $\lambda = 0,0033 \text{ W/mK}$ "

Моля да уточните за техническа грешка ли става въпрос при изписването на коефициента на топлопроводимост, тъй като коефициент $\lambda = 0,0033 \text{ W/mK}$ за този материал не съществува. Коефициентите се класифицират от производителя до третия знак след десетичната запетая, а именно $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$, който коефициент е правилен.

ОТГОВОР:

Допусната е техническа грешка. Коефициента за топлопроводимост следва да се разбира $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$.

ВЪПРОС 4:

В характеристиките на основните материали посочени в техническо предложение - Образец № 2 за материал:

- "Топлоизолация от каменна вата с дебелина 10 см на плоски покриви с

коэффициент на топлопроводимост $\lambda = 0,0039 \text{ W/mK}$ ", плътност $P = 100 \text{ кг/м}^3$, клас на горимост A1 (негорим)"

Моля да уточните за техническа грешка ли става въпрос при изписването на коефициента на топлопроводимост, тъй като коефициент $\lambda = 0,0039 \text{ W/mK}$ за този материал не съществува. Коефициентите се класифицират от производителя до третия знак след десетичната запетая, а именно $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$, който коефициент е правилен.

ОТГОВОР:

Допуснатата е техническа грешка. Коефициента за топлопроводимост следва да се разбира $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$.

ВЪПРОС 5:

ЦДЯ – Част АС /Фасади/

4	Изкърпване и оформяне на страници на прозорци	м	617,73
5	Изкърпване и оформяне на страници на врати	м	513,80

Моля да уточните ширината на страниците за по точно оферирание.

ОТГОВОР:

Ширината на страниците е до 20 см.

ВЪПРОС 6:

ЦДЯ 4 - Част АС/Фасади/

10	Облицовка по цокъл с каменни плочи	м2	75,00
----	------------------------------------	----	-------

Моля да уточните вида и дебелината на каменните плочи.

ОТГОВОР:

Плочи от естествен камък с дебелина 3 см.

ВЪПРОС 7:

В количествената сметка в ЕДМ „ЦДЯ 4 - Част АС /Подмяна дограма/" е пропуснато вътрешно обръщане около ново поставената дограма.

Моля да уточните да включим ли вътрешно обръщане около ново поставената дограма, и ако ДА, с какви материали, какво количество и в коя позиция да го включим

ОТГОВОР:

Предвиденото измазване на врати и прозорци е за вътрешно измазване. Отвън по проект е предвидена външна топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS D=2см по стени вкл. мрежа и шпакловка теракол, както и цветна силикатна мазилка с драскана структура по страници на врати и прозорци.

КМЕТ:

