



Център за услуги и информация на граждани
Деловодство „АПИО“, тел. 096/394 247
www.montana.bg, e-mail: montana@montana.bg

Док. №

40.00.1074/29.5.15-

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпили въпроси от страна на участници в обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2015 г.“

Във връзка с постъпило запитване по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОП и искане за пояснение по документацията за участие в процедура за възлагане на горепосочената обществена поръчка, Ви предоставяме следните допълнителни разяснения:

Въпрос 1: По позиция 11 - Дросели за металхалогенни лампи.

Моля да уточните кой ватаж да се оферира 50W или 70W и 100W или 150W. Всеки ватаж има различна цена!

Отговор: Използват се всички видове, но в по-големи количества 70W и 150W.

Въпрос 2: По позиция 12 - Метал халогенни лампи

Същият въпрос като по-горе. Всеки ватаж на лампите си има отделна цена. Кой ватаж да се оферира? Какъв е цокъла на исканите лампи?

Отговор: Използват се всички видове, но в по-големи количества 70W и 150W. Използват се лампи с различни цокли.

Въпрос 3: По позиция 13 - Халогенни лампи

Какви са цоклите на халогенните лампи?

Отговор: Използват се лампи с различни цокли.

Въпрос 4: По позиция 15 - Енергоспестяващи лампи

Моля уточнете цоклите на лампите.

Отговор: Използват се лампи с различни цокли.

Въпрос 5: По позиция 17 - Автоматични прекъсвачи

Прекъсвачите тип А-1 ли са?

Отговор: Не, не са.

Въпрос 6: По позиция 20 - Контактори

Приемат ли се предложения с близки до исканите от вас стойности? Примерно: вместо 10А - 9А или вместо 100А - 95А.

Отговор: Да, ще се приемат. Моля точните стойности да бъдат отразени в Техническото и Ценовото предложение.

Настоящото разяснение на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки се публикува на профила на купувача на 29.05.2015 г.

КМЕТ

