


ОБЩИНА



МОНТАНА

3400 Монтана, ул. „Извора“ №1, тел.: 096 / 394 201, факс: 096 / 588 391, e-mail: montana@montana.bg



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: *Отговор на постъпили въпроси от страна на участник в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рекултивация на клетки 1 и 2 на регионално депо за неопасни отпадъци, Монтана“*

Във връзка с постъпило запитване по реда на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и искане за пояснение по документацията за участие в процедура за възлагане на горепосочената обществена поръчка, Ви предоставяме следните допълнителни разяснения:

Въпрос 1: В Количествената сметка към документацията, в дейност „Техническа рекултивация ЕТАП 1 - т.2.3; и ЕТАП 2 - т.3.3, е заложено „Доставка и полагане на дренажен геокомполит (сърцевина РР с двустранен геотекстил - enkadrain)“.

Моля да ни дадете информация каква е дебелината на геокомполита, заложен в проекта, с оглед правилното формиране на цената по тази позиция.

Отговор: Дебелината на геокомполита е 4 мм.

Настоящото разяснение на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки се публикува на профила на купувача на 02.10.2015 г.

ВрИД КМЕТ
(Тихомир Антонов)
(Заповед №1895 от 17.09.2015 г.)